

ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром трансгаз Казань»

Адрес: 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41,  
*фактический адрес организации выдавшей паспорт*

тел.: + 7 (843) 288-21-90, факс: +7 (843) 288-20-29  
*фактический адрес организации выдавшей паспорт*

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер – первый  
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Казань»



М.В. Чучкалов

« 23 » декабря 2022 г.

Паспорт № 220/10-283

качества газа горючего природного за ДЕКАБРЬ 2022 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа, поданного в общем потоке по газопроводу «Миннибаево-Казань» покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты): Главтатстрой, Пестрецы, АГНКС №2 г. Казани, Маргаринского завода, Аэропорта Казань-2, Птицефабрика Юбилейная, Ковали, Богородское, Черниково, Сокуры, Индустриального парка «Чистополь».
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРП-9 с ГРС Богородское, 52 км подводящего г/п к г. Казань.
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне-месячный показатель	
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.7-2008 (метод Б)	не норм.		
1.1	метан				94,31	
1.2	этан				3,37	
1.3	пропан				1,03	
1.4	изо-бутан				0,158	
1.5	норм-бутан				0,152	
1.6	нео-пентан				0,0016	
1.7	изо-пентан				0,0272	
1.8	норм-пентан				0,0182	
1.9	гексаны + высшие углеводороды				0,0128	
1.10	гелий				0,0102	
1.11	водород				0,0156	
1.12	кислород				не более 0,050	<0,005
1.13	азот				не норм.	0,602
1.14	диоксид углерода	не более 2,5	0,294			
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м <sup>3</sup> ккал/м <sup>3</sup>	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80 не менее 7600	34,84 8321	
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м <sup>3</sup> ккал/м <sup>3</sup>	ГОСТ 31369-2008	41,20-54,50 9840-13020	50,15 11978	
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 31369-2008	не норм.	0,7132	
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м <sup>3</sup>	ГОСТ 22387.2-2021 п.9	не более 0,02	<0,0010	
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м <sup>3</sup>	ГОСТ 22387.2-2021 п.12	не более 0,036	0,010	
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м <sup>3</sup>	ГОСТ 22387.4 -77	не более 0,001	отсутств.	
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ Р 53763-2009 п.9.3, п.10	ниже температуры газа	не опред.	
9.	Температура газа в точке отбора пробы	°С	—	не норм.	+5,3	
10.*	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021 п.9.2	не менее 3	3	

\*Показатель распространяется только на ГП коммунально-бытового назначения. Для ГП промышленного назначения показатель устанавливается по согласованию с потребителем.

Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа - температура 25°С, давление 101,325 кПа;

Стандартные условия измерений объема газа - температура 20°С, давление 101,325 кПа.

При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж.

Значения показателей по п.п. 1-7, 9-10 таблицы 1 определены в химической лаборатории КС ПМЗиМ ЭПУ «Казаньоргаз» (сектор 3 ИЛ) (Адрес: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Городская, д. 2Б, тел.: (843)555-78-62, факс: (843)555-78-64);

Значения показателей по п.п. \_\_\_\_\_ определены потоковыми средствами

\_\_\_\_\_ *перечислить пункты таблицы*

измерений, установленными на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *указать места установки потоковых средств измерений*

Начальник ОФХИ-ЦХАЛ ИТЦ, руководитель ИЛ \_\_\_\_\_

А.Ф. Гилагова

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *наименование региональной компании по реализации газа или филиала*

покупателю (потребителю) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ по его запросу

\_\_\_\_\_ *наименование предприятия*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.